


Företag: _____

Adress (där systemet är monterat): _____


Datum: _____

Kontrollpunkter:

Bocka i rutorna efter varje utförd kontroll:



- ☐ Kontrollera att vajerlås är draget med rätt moment, vajerlås dras med 10 Nm.



- ☐ Kontrollera så vajern är intakt.
Är vajern skadad i form av jack eller brustna trådar måste vajern ersättas.
- ☐ Kontrollera att vajern är rätt dragen. Se sida 2.
- ☐ Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna.

Kontroll utförd av

Företag/Organisation

Namn


Plats och datum




Per Wikstrand AB
Dössjonsvägen 10
792 36 MORA

Telefon: 0250-289 80
Telefax: 0250-289 89


Hemsida: www.perwikstrand.se
E-post: info@perwikstrand.se




□ PW vadersystem ONE på




□ PW vadersystem ONE på brygga



□ PW vadersystem ONE på fasadstege



□ PW vadersystem ONE på takstege



□ PW vadersystem ONE pånockrücke